

13.11.2017

Тема: О проведении проверки соблюдения законодательства, направленного на исполнение законодательства о противодействии терроризму в образовательных учреждениях

Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на исполнение законодательства о противодействии терроризму в образовательных учреждениях, в том числе принятия мер по обеспечению охраны территорий образовательных организаций, ограничению свободного входа и пребывания на их территорию посторонних лиц.

В ходе проверки установлено, что знаки пожарной безопасности (выход) не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности; имеются помещения, которые не обеспечены знаками пожарной безопасности согласно норм; двери с помещений (эвакуационные выходы) не обеспечены запорами свободного открывания изнутри без ключа; частично запасные выходы в помещениях закрыты на ключ; объекты защиты не обеспечены огнетушителями по нормам; стеллажи в помещениях выполнены из горючих материалов; вход в одном из учреждений на территорию свободный.

Таким образом, в образовательных учреждениях, контроль со стороны ответственных лиц за данным направлением деятельности отсутствует, не приняты меры по обеспечению эвакуации несовершеннолетних в случае чрезвычайных ситуаций, что создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, работников образовательного учреждения.

По выявленным нарушениям в адрес руководителей организаций направлено 3 представления, которые находятся на рассмотрении.